PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	PODGIK.6641.1676.2019
Miejscowość	Zakroczym
Jednostka ewidencyjna	141406_4 miasto Zakroczym
Obręb ewidencyjny	141406_4.0007 141406_4.0008
Działka nr nr	07, 08
Skala mapy	7-47, 7-81, 8-118 1:500
Nazwa układu współrzędnych	2000/7
Obszar aktualizacji	EVRF2007
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych ograniczeniach w korzystaniu z nieruchomości, zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	Nie badano KW.
Dokładność położenia punktów granicy w obszarze opracowania.	0.00 – 0.30 m

"ZENIT" GEODEZYJNE I PROJEKTOWE inż. Mariusz Stryjek 05-190 Nowy Dwór Maz. ul. Bolesława Roi 20/10 tel. 22 779 419 62 74, regon 016384471

Nazwa i nr uprawnień zawodowych oraz data i podpis osoby reprezentującej wykonawcę

UPRAWNIONY GEODETA inż. Mariusz Stryjek Nr upr. 1666

Linia i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego

Uwaga! Punkty osnowy państwowej prawnie chronione na podstawie art.15

Usytuowanie stałego przewodu ..... na odcinku od ..... do ..... wskazano do realizacji. Przed rozpoczęciem robót należy zapewnić wytyczenie, a następnie dokonanie pomiarów powykonawczych trasy przewodów.

Kierownik roboty

GEODETA UPRAWNIONY inż. Mariusz Stryjek Nr upr. 1666

LEGENDA

	proj. oprawa ośw. LED
— — —	linia kablowa YAKXs 4x25mm ułożona z bednarką
	proj. rury przepustowe
	opracowanie ograniczone do działek nr 82, 81, 47 obr. 01-07
	ist. stanowisko oświetleniowe - miejsce przyłczenia

Kable układać wg PN-76/E-05125, N SEP-E-004.
Przed zasypaniem kabla sprawdzić prawidłowość zabezpieczeń w miejscach jego ewentualnych kolizji z innymi urządzeniami podziemnymi. W miejscach kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną oraz pod wjazdami linię kablową układać w przepustach kablowych SRS 76
Wytyczenie i inwentaryzację wykonanej linii kablowej należy zlecić uprawnionemu geodecie.
Wzdłuż trasy kabli ułożyć bednarkę FeZn25x4mm.
Linię oświetleniową wykonać kablem 1kV, typu YAKXS4x25mm².
Słupy oświetleniowe przyłączyć do ułożonej bednarki.

proj. oprawa 2xLED 40W ze słupem stalowym h= 6 m + wysięgnik 90° 2x (1.1m x 1.1m)

koniec opracowania

początek opracowania

SRS ø75 L=4m

SRS ø75 L=2m

SRS ø75 L=7m

ist. oprawa oświetleniowa

L2

Szkolna

Rybacka

Kościelna

Parowa Warszawska

do likwidacji

OM150/175

STAROSTA NOWODWORSKI 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 1 tel. 22 779 20 00

Znak sprawy PODGIK.6630.[illegible].2020

Niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem Narady Koordynacyjnej.

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 26.06.2020

z up. STAROSTY Wojciech Lgowski

podpis przewodniczącego narady

Inwestor	Gmina Zakroczym ul. Warszawska 7 05-170 Zakroczym
Adres	Zakroczym ul. Parowa Okólna dz. nr 82, 81, 47 obr. 01-07 gm. Zakroczym
Nazwa inwestycji	Projekt budowlany budowy linii kablowej 0,4 kV oświetlenia drogowego
Nazwa rysunku	Projekt zagospodarowania terenu
Projektował: Wiesław Jędrzejewski upr. bud. nr 590/94 w spec. instalacyjno-inżynieryjnej	Podpis
Data	30.06.2020 r.
Skala	1 : 500
Nr rys.	1

Potwierdzam zgodność powyższego projektu zagospodarowania terenu z wypisem i wyrysem z mpzp, studium, WZ, kt. obejmują obszar objęty projektem oraz z innymi warunkami technicznymi, uzgodnieniami i opiniami, wymaganymi do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: STAROSTA NOWODWORSKI 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 1B

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu: P.1414.2020.26

Data wpisania do ewidencji materiałów zasobu: 07 SIY. 2020

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ: z up. STAROSTY Mariusz Stryjek Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej